

ENGANG WEST
ENTRANCE WEST

HALLE 3
HALL 3

ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m² PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m² PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33kN/m²



max. H= 3,50m / max. building height = 3,50m
UK Hallenschilder H= 3,00m / Lower edge of hall signs H=3,00m

max. H= 4,00m max. building height

max. Höhe= 4,00m max. building height

max. H= 4,00m / max. building height

max. H= 4,00m / max. building height

In diesem Hallen-Bereich kein Doppelschrank möglich / no double row stand not permitted in this hall area
max. H= 4,00m / max. building height

In diesem Hallen-Bereich kein Doppelschrank möglich / no double row stand not permitted in this hall area
max. H= 4,00m / max. building height

UK Lampen H = 13,40m
Lower edge of lamps H=13,40m

UK Hallenschilder H = 7,70m
Lower edge of hall signs H=7,70m

max. H= 4,00m / max. building height

max. H= 4,00m / max. building height

max. H= 4,00m / max. building height

max. H= 4,00m / max. building height

max. H= 3,50m / max. building height = 3,50m
UK Hallenschilder H= 3,00m / Lower edge of hall signs H=3,00m

ENGANG OST
ENTRANCE EAST

Netto-m ² der Blöcke ges.: 14394 m ²
Notausgänge für 13920 Personen Notausgangsbreite: 92,80 ftm
Maximale Bauhöhe ohne Standausgenehmigung = 3,5m Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der UMS.
Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
Rasterabstand 0 10m 20m
Total net m ² of area available for allocation: 14394 m ²
Emergency exits for 13920 persons Width of emergency exit: 92,80 ft. m
Max. building height without construction approval = 3,5m Please observe the General Conditions of Participation, Technical Regulations area.
Subject to official approval
Grid spacing 0 10m 20m

- Legende:
- Stütze
 - Stütze 1: d=0,81m, Stützenfuß d=1,09m (h=0,09m)
 - Stütze 2: d=1,02m, Stützenfuß d=1,30m (h=0,09m)
 - Stütze 3: d=0,50m
 - Hydrant
 - Feuerlöscher
 - Löschcontainer 80cm x 110cm, H=120cm
 - ☞ Lüftungsauslass
 - ☛ Notausgang
 - ☐ Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für:
 - Wasserzulauf / Wasserablauf
 - Elektroversorgung
 - Datenanschlüsse
 - Gas
 - Druckluft
 - Sprinklerbodenzulauf
 - ⊙ Elektroanschluss
max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
 - ⊙ Schuko Steckdose
3-fach, abschaltbar
 - ⊙ Wasser/Abwasser
 - ☐ Trägerverlauf
 - ☐ Abhängungen
max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
 - ☐ Schacht für mobile
Quellluftauslässe (mind. 3 Stück)
 - ☐ Belegbare Fläche
max. 13851 m²
 - ☐ Belegbare Sonderfläche
max. 523 m²



Halle : **Halle 1**
L-Bank Forum

Maßstab : Datum: %ab('D') Plan Nr.: 005

Veranstaltung : **parts2clean**
25.-27. Oktober 2011

